

Інформація
КП «Вінницяоблводоканал»
щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг
в районі водозабору за III квартал 2024 року

Показник	Фактична середня концентрація (рівень)
Запах, бали	2/3
Кольоровість, градуси	80
Каламутність, мг/дм ³	13,68
Водневий показник (рН), од. рН	8,16
Залізо загальне, мг/дм ³	0,12
Загальна жорсткість, моль/м ³	4,45
Марганець, мг/дм ³	0,39
Сульфати, мг/дм ³	32,7
Сухий залишок, мг/дм ³	367
Хлориди, мг/дм ³	38,3
Нітрати, мг/дм ³	0,27
Амоній, мг/дм ³	0,58
Нітрити, мг/дм ³	0,05
Мідь, мг/дм ³	<0,02
Поліфосфати, мг/дм ³	1,8
Цинк, мг/дм ³	< 0,005
Алюміній, мг/дм ³	<0,04
Кадмій, мг/дм ³	<0,001
Миш'як, мг/дм ³	<0,01
Молібден, мг/дм ³	<0,0025
Ртуть, мг/дм ³	<0,0005
Свинець, мг/дм ³	<0,0005
Хром, мг/дм ³	<0,05
Нікель, мг/дм ³	<0,01
АПАР, мг/дм ³	0,07
Фториди, мг/дм ³	0,3
Нафтопродукти, мг/дм ³	0,062
Натрій, мг/дм ³	22,5
Броміди, мг/дм ³	< 0,05
Літій, мг/дм ³	0,004
Калій, мг/дм ³	9,1
Магній, мг/дм ³	26,1
Кальцій, мг/дм ³	52,9

Кремній, мг/дм ³	5,79
Кобальт, мг/дм ³	<0,05
Селен, мг/дм ³	<0,0005
Сурма, мг/дм ³	<0,0005
Стронцій, мг/дм ³	<0,01
Мікробне число, КУО/ см ³	11 x 10 ²
Коліфаги, БУО/дм ³	відсутні
Фітопланктон, кл/см ³	105722
Індекс БГКП, КУО/ дм ³	48567
Температура, °С	21,6
Загальна лужність, ммоль/дм ³	4,29
БСК ₅ , мгО ₂ /дм ³	9,45
Розчинений кисень, мгО ₂ /дм ³	4,63
Окиснюваність перманганатна, мгО ₂ /дм ³	16,3
Цjanіди, мг/дм ³	0,0037
Бор, мг/дм ³	0,054
Загальний органічний вуглець, мг/дм ³	42,29

Начальник служби лабораторного контролю якості води КП "Вінницяоблводоканал"



А.П. КРАВЧУК