

Інформація
 КП «Вінницяоблводоканал»
 щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг
 в районі водозабору за I квартал 2026 року

Показник	Фактична середня концентрація (рівень)
Запах, бали	2/3
Кольоровість, градуси	36,15
Каламутність, мг/дм ³	5,4
Водневий показник (рН), од. рН	7,91
Залізо загальне, мг/дм ³	0,10
Загальна жорсткість, моль/м ³	7,7
Марганець, мг/дм ³	0,15
Сульфати, мг/дм ³	44,8
Сухий залишок, мг/дм ³	555
Хлориди, мг/дм ³	38,9
Нітрати, мг/дм ³	6,4
Амоній, мг/дм ³	1,04
Нітрити, мг/дм ³	0,049
Мідь, мг/дм ³	<0,02
Поліфосфати, мг/дм ³	0,45
Цинк, мг/дм ³	< 0,005
Алюміній, мг/дм ³	<0,04
Кадмій, мг/дм ³	<0,001
Миш'як, мг/дм ³	<0,01
Молібден, мг/дм ³	<0,0025
Ртуть, мг/дм ³	<0,0005
Свинець, мг/дм ³	<0,0005
Хром, мг/дм ³	<0,05
Нікель, мг/дм ³	<0,01
АПАР, мг/дм ³	0,03
Фториди, мг/дм ³	0,28
Нафтопродукти, мг/дм ³	0,042
Натрій, мг/дм ³	20,9
Броміди, мг/дм ³	<0,05
Літій, мг/дм ³	0,002
Калій, мг/дм ³	13,1
Магній, мг/дм ³	25,2

Кальцій, мг/дм ³	112,8
Кремній, мг/дм ³	5,69
Кобальт, мг/дм ³	<0,05
Селен, мг/дм ³	<0,0005
Сурма, мг/дм ³	<0,0005
Стронцій, мг/дм ³	<0,01
Мікробне число, КУО/ см ³	109
Коліфаги, БУО/дм ³	8170
Фітопланктон, кл/см ³	34565
Індекс БГКП, КУО/ дм ³	30463
Температура, °С	5,4
Загальна лужність, ммоль/дм ³	5,44
БСК ₅ , мгО ₂ /дм ³	6,57
Розчинений кисень, мгО ₂ /дм ³	10,8
Окиснюваність перманганатна, мгО ₂ /дм ³	15,62
Ціаніди, мг/дм ³	0,0008
Бор, мг/дм ³	0,09
Загальний органічний вуглець, мг/дм ³	27,95
Електрична провідність, мкСм/см	862,7

Начальник служби лабораторного контролю якості води КП "Вінницяоблводоканал"



А.П. КРАВЧУК